







## Holzheizkraftwerk Scharnhauser Park











# Trockeneisreinigung











## Arbeitsgebiete der SWE

Gasversorgung

Wasserversorgung

Fernwärme

Nahwärme

Strom

Bäder

1036 Mio KWh

7,0 Mio m<sup>3</sup>

150 Mio KWh

39 Mio KWh

ca. 7 Mio KWh



Energie-Services (Facility Management, Contracting)

(Daten 2005)









#### Der Scharnhauser Park

Bis 1992 Nellingen Barracks, Kasernengelände der US-Armee mit Flugplatz

Fläche: 140 ha

Ab 1989 Umbau des bestehenden Hochdruck-Dampfnetzes auf erdgasbefeuertes Heißwassernetz

Das Gelände wurde 1992 an die Stadt Ostfildern übergeben und als ökologische Modellsiedlung konzipiert.

Im Endausbau (bis ca. 2010) werden im Scharnhauser Park bis zu 10.000 Menschen leben und arbeiten.

















## Nahwärmenetz Scharnhauser Park

Technische Daten Nahwärmenetz Scharnhauser Park 2006

Rohrleitungen	Hersteller Rohrleitungen	Isoplus (Deutschland) Logstor (Dänemark)
	Rohrleitungstyp	Kunststoffmantelrohr (KMR) einfach isoliert
	Verwendete Durchmesser	DN 25-DN 300
	Länge	13,5 km
	Volumen	280 m³
	Anzahl Übergabestationen	625
Leistungszahlen	Netzleistung	24.255 MWh/a
	Max. Last	16 MW
	Massenstrom	12-127 kg/s
	Volumenstrom	43,5-460 m <sup>3</sup> /h
	Leistung Netzpumpen	3 x 18,5 kW
Druck	Differenzdruck	0,7-1,1 bar
	Druckstufe	5-6 bar (Vorlauf)
		4-5 bar (Rücklauf)
	Druckhaltung	3,5 bar (Rücklauf)
Temperatur	Vorlauftemperatur	70-90 °C
	Rücklauftemperatur	55-65°C
	Mittlere Temperaturdifferenz	25K












## Übersicht Heizkraftwerk











## Investitionen

	Netto Investition in Euro
Holzfeuerung mit Thermoöl-Erhitzer	2.100.000
ORC Anlage	1.650.000
Bauliches und Nebenkosten	1.450.000
Gesamtinvestition	5.200.000
abzügl. Landesförderung	-738.000
Summe	4.462.000










## Prozesskette











## Technical performance data

#### Technische Daten Holzheizkraftwerk Scharnhauser Park 2005

Biomassekessel	Hersteller Kesselanlage	Kohlbach GmbH
	Max. Leistung Holzkessel	7800 kW
	Brennstoff	Holzhackschnitzel
	Verbrennungstemperatur	~950°C
	Verbrennungsluftmenge	20.000 Nm <sup>3</sup> /h
	Feuerungstechn. Wirkungsgrad	91 %
	Eigenbedarf elektrisch	25,23 kWh <sub>el</sub> /MWh <sub>th</sub>
Thermoölkreislauf	Medium	Therminol 66
	Temperatur	270-320°C
	Pumpenleistung	2 x 50 kW
	Volumen	15.000 Liter
ORC Anlage	Hersteller ORC Modul	GET GmbH
	Hersteller Turbine	Tuthill Turbinen GmbH
	Leistung Kondensator	5300 kW
	Leistung Turbine	1000 kW <sub>el</sub>
	Leistung Rückkühlwerk	2500 kW










## Holzfraktionen












## Preisentwicklung am Holzenergiemarkt











	Potenziale	Nutzung		Anteile in %	
	in I	PJ/a	Nutzung/Potenzial	Potenzial/PEV	Nutzung/PEV
Waldrestholz	169	147-165	34-38	3,0	1,0-1,1
Schwachholz	123				
Zusätzlich nutzba- res Waldholz <sup>a</sup>	132				
Industrierestholz	57	51	90	0,4	0,4
Altholz	78	62	80	0,5	0,4
Sonstige holzartige Biomasse	10	1	10	0,1	0,0
Stroh	130	3	2	0,9	0,0
Gras aus Dauer- grünland etc.	37-55	0	0	0,3-0,4	0,0
Energiepflanzen (Festbrennstoffe)	365	0	0	2,6	0,0
Summe	1.112-1.141	261-279	24-25	7,8-8,0	1,8-2,0

a. momentan (stofflich) ungenutztes Potenzial an Waldholz, das energetisch genutzt werden könnte

Quelle: Leitfaden Bioenergie









# Anlieferungsplatz für Landschaftspflegeholz
















#### Brennkammer

Vorschubrostfeuerung mit zwei getrennten Rostwägen und schamottiertem Feuerraum

Vorteile: Verbrennung von sehr feuchtem und groben Material möglich












# Übersicht Anbindung ORC-Modul












# Regelung der Energieversorung Scharnhauser Park












#### Wärmebedarf Scharnhauser Park im Endausbau












#### Wärmeerzeugung 2005












#### Wärmeerzeugung 2006

























### **Stromerzeugung 2007**











#### **Emissionen**

Auszug aus der Emissionsmessung Dekra am 15.11.2006

Alle kritischen Emissionsgrenzwerte werden unterschritten.

Hohe Stickoxid (NOx)-Werte resultieren aus hohem Stickstoffgehalt im Grünschnitt (bis zu 1,14% im Gegensatz zu Waldhackschnitzeln 0,15%)

Biokessel – Scharnhauser Park				
Emissionskomponente	min. Wert [mg/m³]	max. Wert [mg/m³]	Grenz- wert	
Kesselleistung 6,1 MW - Vollast				
Sauerstoff (O <sub>2</sub> ) [Vol.%]	7,4	7,7		
Kohlenmonoxid (CO)	0,5	0,9	150	
Stickstoffoxide (NO <sub>x</sub> )	201	229	250	
Gesamtkohlenstoff (C <sub>ges</sub> )	0,1	0,1	10	
Gesamtstaub	3,2	4,8	20	
Kesselleistung 3,78 MW - Mittellast				
Sauerstoff (O <sub>2</sub> ) [Vol.%]	7,5	8,7		
Kohlenmonoxid (CO)	0,4	0,7	150	
Stickstoffoxide (NO <sub>x</sub> )	193	204	250	
Gesamtkohlenstoff (C <sub>ges</sub> )	0,1	0,2	10	
Gesamtstaub	4,1	8,1	20	
Kesse	elleistung 2,47 MW -	Schwachlast		
Sauerstoff (O <sub>2</sub> ) [Vol.%]	9,1	9,5		
Kohlenmonoxid (CO)	0,3	0,5	150	
Stickstoffoxide (NO <sub>x</sub> )	203	211	250	
Gesamtkohlenstoff (C <sub>ges</sub> )	0,2	0,2	10	
Gesamtstaub	0,6	10,5	20	

Die angegebenen Konzentrationen sind auf die trockene Abgasmenge im Normzustand (1013 mbar, 273 K) und einen Sauerstoffgehalt von 11 Vol.% bezogen.









#### **Emissionen**

#### Staub-Emissionsmindernde Maßnahmen am HKS:

- Multizyklon zur Grobstaubabscheidung (Reduktion auf ca. 150  $mg_{Staub}/m^3$ )
- Elektrofilter zur Feinstaubabscheidung (Reduktion auf  $< 20 \text{ mg}_{Staub}/\text{m}^3$ )
- Stauboptimierte Verbrennungsführung (Steuerung Primärund Ausbrandventilator, gleichmäßiges Brennstoffbett, optimierte Ventilatorregelung)
- Geplant: Rauchgaskondensation









# Ausblick: Dezentrale Absorptionskältemaschine

LiBr- Absorptionskältemaschine YAZAKI WFC 30 Auslegungsdaten		
Kälteleistung	105 kW	
Kälteleistung (min/max)	46 kW- 140 kW	
Kaltwassertemp. (°C)	12 – 7	
Heizwassertemp. (°C)	88 – 83	
Kühlwassertemp. (°C)	31 / 35	















# SWE 55

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Deutsche Umwelthilfe 29.11.07

Jochen Fink